

平行检验记录表

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			设备 ☒		材料 ☐	工序 ☐
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	100KW/110KW	
		生产厂家	华为科技有限公司	安装位置	厂房屋面	
	材料	材料名称				
		生产厂家				
	工序	工序名称	逆变器安装	施工单位	浙江西子联合工程有限公司	
		其他				
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	型号规格		符合设计	合格		
2	外形		无扭曲、变形	合格		
3	高度、方向		符合设计要求	合格		
4	与支架连接		牢固可靠	合格		
5	接地连接		符合设计要求	合格		
6						
7						
8						
检验结论			检验合格			
检验仪器及编号			/			
检验人员		熊永荣		检验日期	2024年12月22日	

