

平行检验记录表

工程名称：希格斯电子（上海）有限公司二期 394.94kWp 屋顶及车棚分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设及接线	施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备 注
1	敷设前电缆外观检查		完好、无破损	合格	
2	电缆质保资料		齐全	合格	
3	电缆型号、规格、数量		图纸设计要求	合格	
4	电缆绝缘检查		良好	合格	
5	敷设路径		图纸设计要求	合格	
6	导管接头连接		紧密、牢固	合格	
7	电缆和导管固定强度		牢固	合格	
8	电缆支持点间距		图纸设计要求	合格	
9	水平、垂直敷设固定		首末两端及转弯、接头两端	合格	
10	埋地深度		图纸设计要求	合格	
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号					
检验人员	南玉荣		检验日期	2025年1月15日	