

平行检验记录表

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

编号：ZHJL-PXJY-008

检验对象分类			设备 ☐		材料 ☒		工序 ☐	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格				
		生产厂家		安装位置				
	材料	材料名称		材料型号规格				
		生产厂家		使用部位				
	工序	工序名称	电缆敷设及接线	施工单位		浙江西子联合工程有限公司		
		其他						
序号	检 验 项 目		质 量 标 准		质量检验结果		备 注	
1	敷设前电缆外观检查		完好、无破损		合格			
2	电缆质保资料		齐全		合格			
3	电缆型号、规格、数量		图纸设计要求		合格			
4	电缆绝缘检查		良好		合格			
5	敷设路径		图纸设计要求		合格			
6	导管接头连接		紧密、牢固		合格			
7	电缆和导管固定强度		牢固		合格			
8	电缆支持点间距		图纸设计要求		合格			
9	水平、垂直敷设固定		首末两端及转弯、接头两端		合格			
10	埋地深度		图纸设计要求		合格			
检验结论			合格					
检验仪器及编号								
检验人员		南生荣		检验日期		2025 年 4 月 28 日		