

平行检验记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-PXJY-001

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热浸锌扁钢/角钢	型号规格	-40*4/50*3
		生产厂家	天津市建君共赢钢铁有限公司	使用部位	防雷接地网/围栏
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		虹昇（北京）新能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查进场资料	合格
2		型号规格	符合设计	现场核对	合格
3		镀层厚度	完好，符合设计要求	观察、用测厚仪测量	合格
4		外观	无扭曲、变形、锌层破损、锈蚀	观察	合格
5		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	合格
检验结论			格悦(中山)供应链管理有限公司 2025.03.24		
检验人员					
检验日期					

