

平行检验记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号:GRGF-CZZH-PXJY-008

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏线缆敷设及接线	实施单位	
		其他		虹昇（北京）新能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	敷设前电缆外观检查		完好、无破损	观察	合格
2	电缆质保资料		齐全	检查进场资料	齐全
3	电缆型号、规格、数量		图纸设计要求	与图纸数量核对	符合
4	电缆绝缘检查		良好	用绝缘摇表测量	良好
5	敷设路径		图纸设计要求	核对图纸检查	符合
6	导管接头连接		紧密、牢固	观察	符合
7	电缆和导管固定强度		牢固	观察	符合
8	电缆支持点间距		图纸设计要求	观察	符合
9	水平、垂直敷设固定		首末两端及转弯、接头两端	角度仪	符合
10	埋地深度		图纸设计要求	核对图纸检查	符合
11	MC4 接头外观检查		无破损	观察	符合
12	制作工艺		设计要求	观察	符合
检验结论			格悦(中山)供应链管理有限公司 合格 2025.05.03		
检验人员					
检验日期					

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备