

平行检验记录

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目
编号 SKQN-FDGF-PXJC-008

单位工程：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目					
承包单位：江苏函旅建设工程有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
平行检验的部位或工序：4 平方电缆					
平行检验开始时间：04.17 13:00			平行检验结束时间：04.17 13:20		
平行检验的依据：设计图纸					
平行检验的项目：4 平方电缆验收					
使用的方法和仪器设备：钢卷尺、游标卡尺					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	指标值	实测值	检验结论
	产品文件	质量证明文件，质量检 验报告、产品合格证			资料齐全
	外观	电缆外护套完整，有无 破损、划伤、龟裂等明 显缺陷			符合规范要求
	线芯的直径	多芯电缆每根线芯总截 面积应达到 4 平方毫 米			符合设计要求
	型号	核对型号			符合设计要求
本次检验小结意见： 经检查材料验收符合规范及设计要求					
项目部： _____ 质检员： _____ 年 月 日			项目监理机构： _____ 平行检验人员： _____ 年 月 日		

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存____份，项目监理机构存 1 份、承包单位存____份。