

平行检验记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
编号:ZQGF-CZZH-PXJY-001

检验对象分类			设备 ☐ 材料 ☒ 工序 ☐		
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热浸锌扁铁/锌铝镁角铁/锌铝镁走道板	型号规格	40*4/40*2/400*1
		生产厂家	国储（天津）钢铁发展有限公司	使用部位	防雷接地网/围栏
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		宁波兴晟新能源科技有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查进场资料	合格
2		型号规格	符合设计	现场核对	合格
3		镀层厚度	完好，符合设计要求	观察、用测厚仪测量	合格
4		外观	无扭曲、变形、锌层破损、锈蚀	观察	合格
5		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	合格
检验结论					
检验人员					
检验日期			2025.06.08		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备