

平行检验记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
编号:ZQGF-CZZH-PXJY-004

检验对象分类			设备 ☐ 材料 ☒ 工序 ☐		
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热浸锌槽式桥架/热浸锌梯式桥架	型号规格	100*50/100*100/200*100/ 300*100/300*200
		生产厂家	文安县华宏五金制品有限公司	使用部位	电缆桥架屋面及下墙
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		宁波兴晟新能源科技有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查到货资料	合格
2		型号规格	符合设计图纸要求	核对到货清单	合格
3		镀层厚度	完好，符合设计要求	观察、用镀层测厚仪测量	合格
4		外观	无扭曲、变形	观察	合格
5		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	合格
检验结论			鹏程工程管理有限公司 肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW分布式光伏发电项目 监理单位		
检验人员					
检验日期					

