

## 平行检验记录表

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

编号：ZHJL-PXJY-001

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家	北京双杰电气股份有限公司	安装位置	镀锌二车间彩钢瓦屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	双杰新能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	防护等级	符合设计、合同要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
2	外形尺寸	符合图纸	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
3	元器件	完好、无松动	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
4	开关和熔断器	断开灵活、可靠	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
5	位置	符合图纸设计	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
6	支架和固定螺栓	镀锌件	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
7	垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
8	接地	应牢固、可靠	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
9	接地线的截面	符合设计要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求	<input type="checkbox"/> 不符合要求	
检验结论		合格			
检验人员	周丹	检验日期	2025 年 5 月 28 日		