

平行检验记录表

工程名称：中广核陕西铜川二期 50 兆瓦农业大棚光伏发电项目
 编号：sxtc-pxjc-04

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	电缆端头	设备型号规格	
		生产厂家	湖北航天电缆有限公司	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	检验方法及器具	备 注
1	绝缘检查		良好	合格	
2	外观检查		粘附密实，牢固， 厚薄均匀，表面光滑，无夹渣、砂眼、缝隙	合格	
3	环氧复合物配制和浇注		按制造厂或工艺规程 规定，搅拌均匀，无气泡	合格	
4	油纸电缆终端密封检查		无渗油	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			(MI-2083-5接地电阻测试仪) 2c25接地电阻表		
检验人员	MP 2017		检验日期	2017 年 5 月 18 日	