

平行检验统计表

工程名称：中广核陕西铜川二期 50 兆瓦农业大棚光伏发电项目
 编号：sxtc-pxjc-02

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	箱式变压器	设备型号规格	YB-1000/37
		生产厂家	济南西电特种变压器有限公司	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	铁芯绝缘电阻		绝缘良好	合格	
2	铁芯接地		1 点	合格	
3	绕组接线检查		牢固正确	合格	
4	绝缘电阻		绝缘良好	合格	
5	裸露导体外观		无毛刺尖角	合格	
6	裸导体相间及对地距		按 GBJ149-1990 规定	合格	
7	防松件		齐全、完好	合格	
8	温控装置		动作可靠，指示正确	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			220V 接地摇表、扭力扳手、F287 数字万用表		
检验人员	王 永 强		检验日期	2017 年 5 月 22 日	