

平行检验记录表

工程名称：中广核陕西铜川二期 50 兆瓦农业大棚光伏发电项目
 编号：sxtc-pxjc-05

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	电缆	设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	光伏区电缆
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家	湖北航天电缆有限公司	使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	检验方法及器具	备 注	
1	水平敷设	电缆首末端及转弯处、接头两端	合格		
2	超过 45° 倾斜敷设	电缆每个支持点	合格		
3	电缆外观检查	无机械损伤和渗油	合格		
4	绝缘检查	良好	合格		
5	油纸电缆敷设位差	按 GB 50168—1992 规定	合格		
6	电缆弯曲半径	按 GB 50168—1992 规定	合格		
7	与热力设备、管道之间净距平行敷设	≥1m, 不宜敷设于热力管道上部	合格		
8	与保温层之间净距平行敷设	≥0.5m	合格		
9	电缆标志牌	按 GB 50168—1992 规定	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		2C25接地摇表、卷尺			
检验人员	叶 20 3	检验日期	2017年 5 月 5 日		