

平行检验记录表

工程名称：中广核陕西铜川二期 50 兆瓦农业大棚光伏发电项目
 编号：sxte-pxjc-07

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	汇流箱	设备型号规格	
		生产厂家	许昌许继风电科技有限公司	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	户外箱体的密封	良好、防水、防潮、防尘	合格		
2	紧固件检查	齐全、完好、紧固	合格		
3	箱架接地连接	牢固，导通良好	合格		
4					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			扭力扳手、F287 数字万用表		
检验人员	W 2013		检验日期	2017 年 4 月 30 日	