

GFDZJBM27： 平行检验统计表

工程名称：吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
01	逆变器、箱逆变基础 定位放线及高程控制	控制桩测设、平面控制装精度、高程控制桩精度、全站仪定位精度	合格	陈殿虎	20161230	
02	逆变器、箱逆变基础 室土方开挖	基本土性、边坡表面坡度、基坑基槽标高偏差、长度宽度、表面平整度	合格	陈殿虎	20161230	
03	逆变器、箱逆变基础 钢筋加工	原材料抽检、有抗震要求的框架结构、化学成分的各项检验、钢筋表面质量、受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差	合格	陈殿虎	20170101	
04	逆变器、箱逆变基础 钢筋安装	受力钢筋的品种级别规格和数量、纵向受力钢筋的链接方向、接头位置、箍筋配置、网片长宽偏差，对角线差、网眼尺寸偏差，对角线差、基础保护层厚度偏差、柱保护层厚度偏差	合格	陈殿虎	20170112	
05	逆变器、箱逆变基础 模板安装	模板及其支架、隔离剂、模板安装要求、地坪胎膜、轴线移位、基础截面尺寸偏差、柱侧向弯曲、垂直度、表面平整度	合格	陈殿虎	20170112	
06	逆变器、箱逆变基础 模板拆除	模板及支架拆除的顺序及安全措施、侧模拆除、模板拆除	合格	陈殿虎	20170114	
07	逆变器、箱逆变基础 混凝外观检查	外观质量、尺寸偏差、标高偏差	合格	陈殿虎	20170114	
08	逆变器、箱逆变基础 砌体	砖块和砌筑砂浆的强度等级、砌体灰缝、模板拆除、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片、填充墙砌筑、填充墙砌体的灰缝	合格	陈殿虎	20170115	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。