

## GFDZJBM27：平行检验统计表

## 平行检验统计表

工程名称：泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号：001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	1#箱变基础验槽	基底标高、长度、宽度、边坡、表面平整度、基底土性	合格	熊传辉、李志平	2017年3月7日	
2	1#箱变基础钢筋绑扎	钢筋的牌号、规格、尺寸；钢筋的锚固方式和锚固长度；钢筋安装位置的偏差	合格	熊传辉、李志平	2017年3月9日	
3	汇流箱安装	汇流箱标识是否齐全；箱体与支架的连接是否牢固；防雷接地；安装高度与水平度	合格	熊传辉、李志平	2017年3月10日	
4	接地扁钢焊接	扁钢型号、规格；扁钢镀锌层厚度；焊接搭接面；焊缝质量；焊接接头防腐	合格	熊传辉、李志平	2017年3月12日	
5	1#箱变基础混凝土外观、尺寸检查	现浇结构的外观质量不应有严重缺陷； 现浇结构的外观质量不应有一般缺陷； 现浇结构的尺寸及偏差是否满足设计及规范要求	合格	熊传辉、李志平	2017年3月14日	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。