

平行检验统计表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
001	支架镀锌厚度	镀锌件	部分合格	江仁生	2016.12.31	
002	钢管地脚螺栓	直径及长度	大部分合格	江仁生	2016.1.10	
003	钢管	长度	合格	江仁生	2016.1.10	
004	钢管	长度	合格	江仁生	2016.2.12	
005	管卡	直径、长度、厚度、弯曲度	合格	江仁生	2017.2.20	
006	接地扁钢	厚度、宽度	部分合格	江仁生	2017.3.1	
007	光伏区接地扁钢	厚度、宽度	部分合格	江仁生	2017.3.1	
008	开关站接地扁钢	厚度、宽度	部分合格	江仁生	2017.3.3	
009	汇流箱	外观、资料	合格	江仁生	2017.3.5	
010	逆变器	外观、资料	合格	江仁生	2017.3.5	
011	箱式变压器	外观、图纸	合格	江仁生	2017.3.6	
012	钢平台防腐漆	防腐漆厚度	合格	江仁生	2017.3.11	
013	限位管桩	外观、长度	合格	王智文	2017.3.28	
014	支架安装	连接件安装	合格	王智文	2017.3.29	
015	檩条安装	螺栓连接	合格	王智文	2017.3.30	
016	光伏线	双测测试	合格	王智文	2017.4.1	
017	高压电缆	绝缘平均厚度	9.35 合格	王智文	2017.4.1	
018	电缆敷设	电缆沟中敷设	排列整齐	王智文	2017.4.8	
019	9#支架安装	支架安装垂直度	合格	王智文	2017.4.8	
020	管卡验收	管卡外观	合格	王智文	2017.4.9	
021	光伏二次空电缆	排列绑扎	合格	王智文	2017.4.9	
022	41#铁塔验收	组件连接	合格	王智文	2017.4.14	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。