

平行检验统计表

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目

编号：LSAFS-ZHJL-PXTJ-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	上冠屋面支架安装	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、支架平整度	合格	左利齐	2016. 11. 28	
2	永固 1#车间屋面组件安装	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、组件平整度	合格	左利齐	2016. 12. 02	
3	元一科技箱变、逆变基础模板工程	模板的接缝、模板的清理及平整度、轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、预留孔洞中心线位置	合格	左利齐	2016. 12. 03	
4	中博箱变基础钢筋工程	外观质量、钢筋型号规格、直径偏差、箍筋平直段长度、箍筋内经尺寸、钢筋间距、钢筋保护层厚度、钢筋接头位置及长度、钢筋锚固长度（锚固位置）、预埋件中心位置及水平高差	合格	左利齐	2016. 12. 04	
5	元一科技箱变、逆变基础现浇混凝土工程	现浇结构外观质量缺陷、轴线位置、垂直度、结构标高、截面尺寸、表面平整度、预留洞中心线位置	合格	左利齐	2016. 12. 09	
6	鼎力屋面组件安装	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、组件平整度	合格	左利齐	2016. 12. 11	
7	元一屋面组件安装	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、组件平整度	合格	左利齐	2016. 12. 16	
8	永固 4#屋面（混凝土屋面）支架安装	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、支架平整度	合格	左利齐	2016. 12. 22	
9	永固 4#屋面（混凝土屋面）组件安装	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、组件平整度	合格	左利齐	2016. 12. 24	
12						

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建