

平行检验统计表

工程名称: 长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目

编号: CGZS-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	配电箱安装	1. 金属箱体的接地或接零 2. 电击保护和保护导体截面应有可靠的电击保护 3. 箱(盘)间线路绝缘电阻值测试 4. 照明配电箱(盘)安装规定	合格	寻加武	2017.03.10	
2	避雷接地	1. 接地装置测试点的设置 2. 接地电阻值测试 3. 防雷接地的人工接地装置 4. 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	合格	寻加武	2017.03.10	

注 本表由监理单位填写, 监理单位自存。