

平行检验统计表

工程名称： 通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目 编号： ZHJH-01

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	混凝土预应力管桩	1.预制桩明显部位标识 2.混凝土强度 3.外观质量	合格	陆长荣	2016.12.24	
2	太阳能电池组件	1.尺寸 2.开孔位置 3.表面外观	合格	陆长荣	2017.1.10	
3	光伏支架	1.开孔位置 2.钢材厚度 3.镀锌层厚度 4.表面外观	合格	陆长荣	2017.4.20	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。