

平行检验统计表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号： TWTM-PJTJB-002

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
4	22#塘桩基验收	组垂直度偏差、轴线位移偏差、高程偏差	垂直度偏差 $\leq$ 10mm/m (1%)，轴线位移偏差 $\leq$ 30mm，高程偏差 $\leq \pm$ 10mm	王洪光	2017.05.28	实际按设计要求
5	19#桩基验收	1-356组垂直度偏差、轴线位移偏差、高程偏差	垂直度偏差 $\leq$ 10mm/m (1%)，轴线位移偏差 $\leq$ 30mm，高程偏差 $\leq \pm$ 10mm	王洪光 李万忠	2017.05.29	实际按设计要求
6	1#塘组件安装	1-168组同组光伏组件边缘高差、相邻组件边缘高差	同组光伏组件边缘高差 $\leq$ 5mm，相邻组件边缘高差 $\leq$ 2mm	王洪光 李万忠	2017.05.30	实际按设计要求

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。