

## 平行检验统计表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-PJTJB-005

| 序号 | 检验项目     | 检验内容                       | 检验结果                                                                   | 检验人        | 检验日期          | 备注      |
|----|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|
| 13 | 21#塘支架安装 | 1-408 组梁高偏差、立柱面偏差、中心线偏差、角度 | 梁高偏差、立柱面偏差 $\leq 3\text{mm}$ , 中心线偏差 $\leq 2\text{mm}$ , 角度 $30^\circ$ | 王洪光<br>李万忠 | 2017. 08 . 20 | 实际按设计要求 |
| 14 | 20#支架安装  | 1-468 组梁高偏差、立柱面偏差、中心线偏差、角度 | 梁高偏差、立柱面偏差 $\leq 3\text{mm}$ , 中心线偏差 $\leq 2\text{mm}$ , 角度 $30^\circ$ | 王洪光<br>李万忠 | 2017. 08 . 20 | 实际按设计要求 |
| 9  | 21#塘组件安装 | 1-288 组同组光伏组件边缘高差、相邻组件边缘高差 | 同组光伏组件边缘高差 $\leq 5\text{mm}$ , 相邻组件边缘高差 $\leq 2\text{mm}$              | 王洪光<br>李万忠 | 2017. 09 . 01 | 实际按设计要求 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。