

平行检验统计表

工程名称: 河南驻马店平舆县、平舆县110kV变电站工程。

编号: 001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	接地网管	外观、管径厚度	合格	张权	2017.3.29	
2	接地扁铁	外观、管径厚度	合格	张权	2017.3.29	
3	110kV母线	直径、外观、长度	合格	张权	2017.4.2	
4	避雷接地线	直径、长度	合格	张权	2017.4.3	
5	倒压块及附件	规格	合格	张权	2017.3.29	
6	螺栓对称紧固	规格	合格	张权	2017.3.29	
7	110kV中压块及附件	规格	合格	张权	2017.3.29	
8	平压圈	厚度、外观	合格	张权	2017.3.25	
9	螺栓	外观	合格	张权	2017.3.25	
10	六角螺栓及附件	外观	合格	张权	2017.3.25	
11	六角螺栓及附件	外观	合格	张权	2017.3.25	
12	梯级和铜排连接板	规格	合格	张权	2017.3.25	
13	铜排及附件	规格	合格	张权	2017.3.25	
14	直立式绝缘子	规格	合格	张权	2017.3.24	
15	十字型附件	规格	合格	张权	2017.3.24	
16	螺栓对称紧固	规格	合格	张权	2017.3.24	
17	计录和电管	外观、标准	合格	张权	2017.4.25	
18	电力电管	外观、标准	合格	张权	2017.4.25	
19	电管支架	厚度、管径	不合格	张权	2017.5.5	
20	电管支架、附件	材料、稳定性	合格	张权	2017.5.13	
21	电管支架、附件	稳定性、规格	合格	张权	2017.4.11	
22	附件安装	外观	不合格	张权	2017.4.20	
23	电管支架、附件	外观、资料	合格	张权	2017.5.18	
24	电管支架	外观	合格	张权	2017.4.20	
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。