

平行检验统计表

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号：GFDZJBM27-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	光伏区预制桩安装	预制桩安装深度、前后左右桩距、预制桩安装垂直度、预制桩顶面水平差异	全部合格	颜高高	2017.3.28	
2	光伏区 A1、A2 箱变基础支模	基础坐标位置、模板标高、模板各部分尺寸、支模牢固性	全部合格	颜高高	2017.4.1	
3	组件支架	镀锌层厚度、材料厚度、材料外形尺寸、材料各孔洞尺寸	全部合格	颜高高	2017.4.5	
4	光伏区支架安装	支架安装角度、螺栓紧固情况、支架的平整度、支架直线度、支架各部位相对尺寸	全部合格	颜高高	2017.4.6	
5	接地扁铁焊接	扁铁型号、扁铁镀锌层厚度、焊接搭接面、焊接质量、焊接接头防腐	全部合格	颜高高	2017.4.10	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。