

平行检验统计表

工程名称: 杨林镇150kV(期)农光互补集中并网发电项目

编号: 005

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
089	1#、11#、15#、16#电缆敷设	型号、数量、排列	符合要求	魏凯春	2017.6.16	
090	1#、2#、3#、4#电缆敷设	型号、数量、排列	符合要求	魏凯春	2017.6.16	
091	30#支模模板	尺寸、平整度、拼接	符合要求	李金梁	2017.6.17	
092	31#支模模板	品种、数量、绑扎	符合要求	隋亚高	2017.6.17	
093	32#支模模板	尺寸、平整度、拼接	符合要求	李金梁	2017.6.17	
094	3#支模基础模板	尺寸、平整度、拼接	符合要求	李金梁	2017.6.17	
095	3#支模基础钢筋	品种、数量、绑扎	符合要求	李金梁	2017.6.18	
096	3#支模基础钢筋	品种、数量、绑扎	符合要求	隋亚高	2017.6.18	
097	6#、8#组件组架	外观、螺栓紧固程度	符合要求	隋亚高	2017.6.19	
098	9#组件组架	螺栓紧固程度、角度	符合要求	李金梁	2017.6.19	
099	15#组件组架	角度、螺栓紧固程度	符合要求	李金梁	2017.6.19	
100	35#支模基础模板	尺寸、平整度、拼接	符合要求	隋亚高	2017.6.19	
101	34#支模基础模板	尺寸、平整度、拼接	符合要求	隋亚高	2017.6.19	
102	34#支模基础钢筋	品种、规格、数量、绑扎	符合要求	隋亚高	2017.6.19	
103	5#、6#电缆敷设	型号、数量、排列、外观	符合要求	魏凯春	2017.6.19	
104	1#、20#电缆敷设	数量、型号、排列、外观	符合要求	魏凯春	2017.6.19	
105	5#、8#电缆敷设	数量、型号、外观、排列	符合要求	魏凯春	2017.6.20	
106	9#、10#电缆敷设	外观、数量、型号、排列	符合要求	魏凯春	2017.6.20	
107	5#、6#逆变器安装	垂直度、底座接地	符合要求	隋亚高	2017.6.20	
108	5#、6#箱变安装	接地、垂直度、底座	符合要求	隋亚高	2017.6.20	
109	5#、16#、17#逆变器安装	垂直度、底座接地	符合要求	李金梁	2017.6.21	
110	5#、16#、17#箱变安装	垂直度、底座接地	符合要求	李金梁	2017.6.21	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

