

平行检验统计表

工程名称 新阳山风电场 150kV 一期 500kV 变电站 10kV 出线工程

编号: 007

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
133	28# 支架组立	外观, 高度, 坡度, 固定	符合要求	阮迎高	2017.7.30	
134	28# 杆塔组立	外观, 坡度, 固定	符合要求	阮迎高	2017.8.7	
135	28# 箱变安装	垂直度, 外观, 固定	符合要求	魏凯清	2017.8.7	
136	28# 箱变安装	外观, 垂直度, 固定	符合要求	魏凯清	2017.8.7	
137	2# 箱变安装	垂直度, 外观, 固定, 接地	符合要求	魏凯清	2017.8.7	
138	2# 箱变安装	固定, 外观, 接地	符合要求	魏凯清	2017.8.7	
139	2# 箱变安装	外观, 固定, 接地	符合要求	魏凯清	2017.8.8	
140	2# 箱变安装	外观, 固定, 接地	符合要求	魏凯清	2017.8.8	
141	30# 箱变安装	外观, 固定, 接地	符合要求	李金梁	2017.8.8	
142	30# 箱变安装	外观, 固定, 接地, 垂直度	符合要求	李金梁	2017.8.8	
143	31# 箱变安装	固定, 接地, 垂直度	符合要求	李金梁	2017.8.8	
144	31# 箱变安装	固定, 接地, 垂直度, 坡度	符合要求	李金梁	2017.8.10	
145	2# 电缆敷设	型号, 数量, 外观, 排列	符合要求	阮迎高	2017.8.11	
146	28# 电缆敷设	型号, 数量, 外观, 排列	符合要求	阮迎高	2017.8.11	
147	30# 电缆敷设	型号, 数量, 外观, 排列	符合要求	阮迎高	2017.8.15	
148	2# 电缆敷设	型号, 数量, 外观, 排列	符合要求	阮迎高	2017.8.16	
149	33# 杆塔组立	外观, 螺栓紧固, 坡度	符合要求	阮迎高	2017.8.18	
150	32# 箱变安装	外观, 固定, 垂直度	符合要求	阮迎高	2017.8.20	
151	32# 箱变安装	外观, 固定, 接地	符合要求	阮迎高	2017.8.20	
152	33# 箱变安装	外观, 固定, 接地	符合要求	阮迎高	2017.8.20	
153	32# 箱变安装	固定, 接地, 外观, 垂直度	符合要求	李金梁	2017.8.20	
154	34# 箱变安装	固定, 接地, 外观, 垂直度	符合要求	李金梁	2017.8.20	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

