

GFDZJBM27： 平行检验统计表

平 行 检 验 统 计 表

工程名称：翔宇物流屋面3MW分布式光伏发电项目

编号：001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	光伏区箱变基础定位放线及高程控制	定位精度	合格	林玉峰	2017.05.20	
2	厂区电缆沟土方开挖	基坑、基槽标高偏差	基坑标高不够	林玉峰	2017.05.09	
3	光伏区箱逆变钢筋绑扎	箍筋配置	合格	林玉峰	2017.05.15	
4	配电室基础支墩模板安装	模板安装要求	符合要求	林玉峰	2017.05.14	
5	箱逆变模板拆除	模板拆除质量标准	符合要求	林玉峰	2017.05.22	
6	箱逆变基础混凝土外观检测	尺寸偏差	合格	林玉峰	2017.05.25	
7	电缆敷设	电缆头终端制作	合格	申景鹏	2017.05.21	
8	接地扁钢焊接	搭接面及其防腐	合格	申景鹏	2017.06.09	
9	汇流箱安装	绝缘电阻测试	合格	申景鹏	2017.06.12	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。