

平行检验统计表

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	车间 B1 区屋面夹具及铝轨梁安装	夹具之间的距离; 导轨两端的悬挑长度; 夹具的紧固性	合格	熊传辉、赵云	2017 年 5 月 22 日	
2	1#车间屋面安装马道格栅板	铝合金 C 型钢长度; 铝合金 C 型钢之间的间距; 夹具的紧固性; 螺栓及垫片安装的方式; 铝合金 C 型钢切口处毛刺及防腐处理	合格	熊传辉、赵云	2017 年 6 月 4 日	
3	1#车间屋面 A、D、E 区夹具及铝轨梁安装	夹具之间的距离; 导轨两端的悬挑长度; 夹具的紧固性	合格	熊传辉、赵云	2017 年 6 月 15 日	
4	1#车间屋面桥架安装施工	桥架切割处的防腐处理; 桥架伸缩节的安装; 桥架间防雷接地铜芯软导线的跨接	合格	熊传辉、赵云	2017 年 7 月 6 日	
5						
6						
7						
8						
9						

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。