

## 平行检验统计表

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 002

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
5	1#车间屋面桥架安装 施工	桥架切割处的防腐处理; 桥架伸缩节的安装; 桥架间防雷接地铜芯软导线的跨接	合格	熊传辉、赵云	2017年7月6日	
6	逆变器	外包装; 外观检查; 型号核对; 合格证; 出厂试验报告; 装箱清单	合格	熊传辉、赵云	2017年7月28日	
7	汇流箱	外包装; 外观检查; 型号核对; 合格证; 出厂试验报告; 装箱清单	合格	熊传辉、赵云	2017年7月28日	
8	光伏组件	外包装; 外观检查; 型号核对; 合格证; 出厂试验报告; 装箱清单	合格	熊传辉、赵云	2017年8月6日	
9	汇流箱安装	悬持箱中心至地面高度; 安装垂直度误差 mm/m; 户外箱体的密封; 紧固件表面处理; 紧固件检查; 箱架接地连接	合格	熊传辉、赵云	2017年8月13日	
10	光伏支架安装	钢构件质量; 防腐处理; 接地装置; 标记; 构架外观; 钢横梁外观	合格	熊传辉、赵云	2017年8月14日	
11	热浸锌梯式电缆桥架	外观检查; 型号核对; 合格证; 出厂试验报告; 装箱清单	合格	熊传辉、朱文杰	2017年8月30日	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。