

平行检验统计表

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 003

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
12	防雷接地镀锌扁钢与屋面女儿墙钢架焊接	搭接长度、焊接部位表面处理、焊接部位检查	合格	熊传辉、赵云	2017 年 9 月 1 日	
13	1#车间屋面 A 区安装的组件	组件的悬挑长度、支架伸出阵列边缘的长度、组件的连接数量及路径、光伏组件的外观、接线盒及连接器、光伏组件间接插件连接、连接线、光伏组件安装的倾斜角偏差及组件边缘高差	合格	熊传辉、赵云	2017 年 9 月 5 日	
14	1#车间屋面 B 区安装的组件	组件的悬挑长度、支架伸出阵列边缘的长度、组件的连接数量及路径、光伏组件的外观、接线盒及连接器、光伏组件间接插件连接、连接线、光伏组件安装的倾斜角偏差及组件边缘高差	合格	熊传辉、赵云	2017 年 9 月 6 日	
15	1#车间屋面 D 区安装的组件	组件的悬挑长度、支架伸出阵列边缘的长度、组件的连接数量及路径、光伏组件的外观、接线盒及连接器、光伏组件间接插件连接、连接线、光伏组件安装的倾斜角偏差及组件边缘高差	合格	熊传辉、赵云	2017 年 9 月 12 日	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。