

平行检验统计表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50mw 农业光伏电站项目

编号：JZL4-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	灌注桩引孔	桩孔直径、深度、垂直度、相邻孔距	合格	唐继康	2017.7.3	
2	综合楼女儿墙浇筑砼	混凝土强度、模板标高、尺寸、模板牢固度	合格	唐继康	2017.7.12	
3	支架材料	镀锌层厚度、材料规格尺寸、连接孔洞尺寸	合格	孙富斌	2017.7.17	
4	支架安装	支架角度方向、整体平整度、螺栓螺母紧固度	合格	王磊	2017.7.17	
5	电缆沟开挖	开挖位置、宽度、深度	合格	王磊	2017.7.18	
6	电缆敷设	敷设位置、预留长度、电缆沟埋深度	合格	孙富斌	2017.7.21	
7	14 区桩基钢筋笼施工	钢筋规格尺寸、箍筋加密区、钢筋笼长度	合格	孙富斌	2017.8.1	
8	44 区箱逆变基础施工	钢筋规格、尺寸、箍筋分不筋间距、钢筋搭接锚固长度、桩芯节点	合格	孙富斌	2017.8.13	
9	预制桩打桩施工	打桩位置、预留高度、桩基距离、桩身水平度	合格	唐继康	2017.9.29	
10	接地扁铁焊接	扁铁规格、焊接搭接长度、焊接处防腐处理	合格	孙富斌	2017.10.6	
11	站前道路基础施工	道路基础测量放线、开挖深度、回填标高	合格	孙富斌	2017.10.16	
12	预制桩顶焊接	焊接人员资质、焊缝外观、焊接处防腐处理	合格	王磊	2017.10.24	
13	一二次预制舱体更换	舱体尺寸、吊装人员资质、车辆安全使用资质	合格	马俊	2017.11.16	
14	50 区预制桩打桩	桩规格、尺寸、定位放线、桩轴线间距偏差、标高	合格	孙富斌	2017.11.24	
15	50 区直流电缆线敷设	电缆线规格尺寸、电缆沟深度、敷设工艺、电缆回填	合格	孙富斌	2017.11.29	
16	49 区直流电缆线敷设	电缆线规格尺寸、电缆沟深度、敷设工艺、电缆回填	合格	马俊	2017.12.04	
17	28 区灌注桩浇筑	桩孔深度、钢筋笼尺寸、箍筋间距、绑扎	合格	孙富斌	2017.12.09	
18	28 区支架、组件安装	支架、组件规格尺寸、立柱垂直度、间距偏差、支架斜梁倾斜角度、螺丝螺母紧固度	合格	马俊	2017.12.16	