GFDZJBM27：　平行检验统计表

平 行 检 验 统 计 表

工程名称：浙江华宇纸业 8MW 分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-PXJY-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	夹具之间的距离	是否按照图纸设计施工	合格	张栋	2017.07.18	
2	导轨两端的悬挑长度	是否按照图纸设计施工	合格	张栋	2017.07.18	
3	夹具的紧固性	是否符合 GBT-50796-2012 光伏发电工程验收规范	合格	张栋	2017.07.18	
4	光伏支架安装	是否按照光伏支架安装工程作业指导书规范作业	合格	张栋	2017.07.18	

注　本表由监理项目部填写，监理项目部自存。