

平行检验统计表

工程名称：含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号：HSFP-PJTJ-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	昭关镇昭关中学桩基础定位放线及高程控制	控制桩测设、平面控制桩精度、高程控制桩精度、全站仪定位精度	合格	胡景 朱有敏	2017. 08. 23	
2	陶厂镇卜李小学桩基础定位放线及高程控制	控制桩测设、平面控制桩精度、高程控制桩精度、全站仪定位精度	合格	胡景 朱有敏	2017. 08. 26	
3	林头镇青山小学桩基础定位放线及高程控制	控制桩测设、平面控制桩精度、高程控制桩精度、全站仪定位精度	合格	刘士发 朱有敏	2017. 08. 27	
4	陶厂镇卜李小学桩基础钢筋工程	钢筋型号规格、钢筋间距、化学成分专项检查、钢筋表面质量、受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差	合格	刘士发 朱有敏	2017. 08. 31	
5	铜闸镇人民政府、派出所、人民法院屋面支架基础混凝土外观检查	外观质量、尺寸偏差、外观质量、标高偏差	合格	刘士发 朱有敏	2017. 09. 04	
6	陶厂镇云塘小学支架安装工程	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、组件平整度	合格	刘士发 胡景 朱有敏	2017. 09. 08	
7	昭关镇东汪新村支架安装工程	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、组件平整度	合格	刘士发 朱有敏	2017. 09. 11	
8	仙踪镇姚庙敬老院桩基础钢筋工程	钢筋型号规格、钢筋间距、化学成分专项检查、钢筋表面质量、受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差	合格	朱有敏	2017. 09. 12	
9	仙踪镇张塘桩基础混凝土外观检查	外观质量、尺寸偏差、标高偏差	合格	朱有敏 刘士发	2017. 09. 14	
10	昭关镇昭关中学支架安装工程	外观、外形尺寸、零部件数量、安装位置、安装的形式、螺栓紧固、组件平整度	合格	胡景 刘士发	2017. 09. 16	
11	清溪镇白衣小学组件安装	光伏组件型号规格、光伏组件安装、光伏组件接地、光伏组件标志、光伏组件误差	合格	胡景	2017. 09. 18	
12	环峰镇大西圩组件安装	光伏组件型号规格、光伏组件安装、光伏组件接地、光伏组件标志、光伏组件误差	合格	胡景 刘士发	2017. 09. 21	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。