

平行检验统计表

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号: 001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	钢梯焊接施工	焊缝是否饱满;焊接方式及焊缝高度;焊条型号;焊缝的外观检查(是否存在裂痕、夹渣、弧坑等)	合格	熊传辉、王吉红	2017年10月20日	
2	4号仓库屋面夹具及铝轨梁安装	夹具之间的距离;导轨两端的悬挑长度;夹具的紧固性	合格	熊传辉、王吉红	2017年11月6日	
3	逆变器	外包装;外观检查;型号核对;合格证;出厂试验报告;装箱清单	合格	熊传辉、王飞	2017年11月17日	
4	箱变 XB01、XB07 基础钢筋绑扎	钢筋的牌号、规格、尺寸;钢筋的锚固方式和锚固长度;钢筋安装位置的偏差;箍筋的间距	合格	熊传辉、王飞	2017年11月20日	
5	箱变 XB03-XB06 基础钢筋绑扎	钢筋的牌号、规格、尺寸;钢筋的锚固方式和锚固长度;钢筋安装位置的偏差;箍筋的间距	合格	熊传辉、王飞	2017年11月20日	
6	箱变 XB02 基础钢筋绑扎	钢筋的牌号、规格、尺寸;钢筋的锚固方式和锚固长度;钢筋安装位置的偏差;箍筋的间距	合格	熊传辉、王飞	2017年11月20日	
7	光伏组件	外包装;外观检查;型号核对;合格证;出厂试验报告;装箱清单	合格	熊传辉、王吉红	2017年11月21日	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。