GFDZJBM27：　平行检验统计表

# 平 行 检 验 统 计 表

工程名称：　　编号：

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验结果 | 检验人 | 检验日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接地扁铁 | 尺寸规格 | 符合要求 4*40 | 王道春 | 2018.1.26 | |
| 2 | 扁铁焊接 | 规范要求 | 两倍搭接三面施焊 | 合格 | 2018.3.10 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**注**　本表由监理项目部填写，监理项目部自存。