GFDZJBM27：　平行检验统计表

平 行 检 验 统 计 表

工程名称：　邓州永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-PXJY-01

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	支架条形基础施工检查	钢筋、混凝土、外观检查	合格	李恒德	2018.10.28	
2	光伏支架材料检查	支架规格尺寸、镀锌层厚度检查	合格	李恒德	2018.11.4	
3	光伏支架材料检查	支架规格尺寸、镀锌层厚度检查	合格	李恒德	2018.11.12	
4	桥架材料检查	桥架镀锌层厚度、型号规格检查	合格	李恒德	2018.11.20	
5	箱逆变、预制仓基础钢筋检查	钢筋数量、型号规格检查	合格	李恒德	2018.11.28	
6	接地扁铁材料进场检查	镀锌层厚度、型号规格检查	合格	王超	2019.2.23	
7	屋面接地施工检查	接地焊接搭接长度、防腐、位置检查	合格	王超	2019.3.7	
8	屋面接地电阻测试检查	接地电阻是否符合设计要求	合格	王超	2019.3.23	

注　本表由监理项目部填写，监理项目部自存。