

平行检验统计表

工程名称：汕头市杭泰金明精机。53MWp 分布式光伏发电项目

编号：JMJJ-ZHJL-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	穿路镀锌管	直径、壁厚、长度	合格	黎建光	2019、4、28	
2	CPVC 护套管	直径、壁厚、长度	合格	黎建光	2019、4、28	
3	镀锌管	直径、壁厚、长度	合格	黎建光	2019、4、28	
4	接地扁铁	厚度、宽度、长度	合格	黎建光	2019、4、28	
5	桥架	锌层厚度、长、宽、厚	返厂	黎建光	2019、5、11	
6	夹具	长、宽、高、厚	合格	黎建光	2019、5、18	
7	压块	宽、高、厚	合格	黎建光	2019、5、18	
8	檩条（导轨）	长、宽、高、厚	合格	黎建光	2019、5、18	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。