

平行检验统计表

工程名称：江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 分布式光伏发电项目 编号：PJTJ-01

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	加固套管	品种、规格	合格	胡学东	2019.12.30	
2	加固拉杆	品种、规格	合格	胡学东	2019.12.31	
3	拉杆套管安装	丝口外露、紧固	合格	胡学东	2020.01.05	
4	拉杆套管安装	丝口外露、紧固	合格	胡学东	2020.01.13	
5	箱变箱配基础	位置、深度、防护	合格	胡学东	2020.03.14	
6	箱基础预埋	位置、高度、水平	符合要求	胡学东	2020.03.19	
7	配电接入柜	规格、型号、	符合要求	胡学东	2020.03.21	
8	屋面防腐	除锈及底、面漆	合格	胡学东	2020.04.04	
9	彩钢面支架安装	夹具咬合、紧固度	合格	胡学东	2020.04.10	
10	SVG	规格型号、构配件	符合要求	胡学东	2020.04.13	
11	逆变箱	规格型号、构配件	符合要求	胡学东	2020.04.18	
12	光伏接入柜	规格型号、构配件	符合要求	胡学东	2020.04.24	
13	混凝土面支架安装	间距、高度	合格	胡学东	2020.04.26	
14	导轨安装	尺寸、外观、紧固度	合格	胡学东	2020.04.26	
15	组件安装	外观、紧固度、布线	合格	胡学东	2020.05.01	
16	接地施工	规格、搭接、防腐	合格	胡学东	2020.05.05	
17	汇流箱逆变箱安装	设备检查电阻测试	合格	胡学东	2020.05.10	
18	电缆敷设	并列净距缆头制作	合格	胡学东	2020.05.15	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。