

平行检验统计表

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

编号：GFLP-PJTJ-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
001	进场管桩材料检查	外观尺寸、尺寸偏差	合格	孔令才	2021. 10. 26	
002	进场管桩材料检查	外观尺寸、尺寸偏差	合格	孔令才	2021. 10. 30	
003	进场管桩材料检查	外观尺寸、尺寸偏差	合格	孔令才	2021. 11. 02	
004	管桩施工工序检查	桩顶标高、垂直度、桩位偏差	合格	孔令才	2021. 11. 05	
005	进场支架材料检查	镀锌层厚度	合格	孔令才	2021. 11. 06	
006	管桩施工工序检查	桩顶标高、垂直度、桩位偏差	合格	孔令才	2021. 11. 09	
007	进场支架材料检查	镀锌层厚度	合格	孔令才	2021. 11. 09	
008	进场支架材料检查	镀锌层厚度	合格	孔令才	2021. 11. 11	
009	进场管桩材料检查	外观尺寸、尺寸偏差	合格	孔令才	2021. 11. 11	
010	支架施工工序检查	立柱焊接、支架安装角度、平整度、直线度	合格	孔令才	2021. 11. 12	
011	管桩施工工序检查	桩顶标高、垂直度、桩位偏差	合格	孔令才	2021. 11. 13	
012	支架施工工序检查	立柱焊接、支架安装角度、平整度、直线度	合格	孔令才	2021. 11. 14	

注：本表由监理项目部填写，监理项目部自存。