

平行检验记录表

工程名称：珠海光联屋顶 915.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHGL-ZHJL-JZL3-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	上海道发能源科技有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无变形、无倾斜、整齐美观	符合要求		
2	螺栓紧固情况	符合规范和设计要求	符合要求		
3	支架的平整度	符合规范和设计要求	符合要求		
4	支架的直线度	符合规范和设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪、扭力扳手			
检验人员	孔令才	检验日期	2022 年 08 月 05 日		