

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：002

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
9	地锚桩施工	孔深	不合格	白化武	2023.08.19	
		钢筋笼长度	合格			
		前后立柱桩间距	合格			
		左右立柱桩间距	合格			
		桩组距总长	合格			
		桩头外露钢管高度	不合格			
		桩帽规格	不合格			
		桩头钢管内预留混凝土深度	不合格			
10	接地扁钢	外观质量	符合要求	黄永革	2023. 08. 22	
		外观尺寸	符合要求			
		镀锌层平均厚度	符合要求			
11	地锚桩钢筋笼	地锚桩长度	合格	白化武	2023. 08. 29	
		钢筋笼长度	不合格			
		箍筋间距	合格			
		主筋直径	合格			
		钢管镀锌层厚度	合格			
		钢管	合格			
		钢管	合格			
12	地锚桩钢筋笼	地锚桩长度	合格	白化武	2023. 08. 29	
		钢筋笼长度	合格			
		箍筋间距	合格			
		主筋直径	合格			
		钢管镀锌层厚度	合格			
		钢管	合格			
		钢管	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。