

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：004

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
19	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023. 09. 08	
		表面破损情况	无破损、污染			
		合格证明文件	齐全、有效			
20	地锚桩施工	孔深	不合格	白化武	2023. 09. 09	
		钢筋笼长度	合格			
		前后立柱桩间距	不合格			
		左右立柱桩间距	不合格			
		桩组距总长	合格			
		桩头外露钢管高度	不合格			
		桩帽规格	不合格			
		桩头钢管内预留混凝土深度	不合格			
21	箱变	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023. 09. 13	
		表面破损情况	无破损、污染			
		合格证明文件	符合要求			
22	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023. 09. 13	
		表面破损情况	无破损、污染			
		合格证明文件	符合要求			
23	地锚桩钢筋笼	地锚桩长度	合格	白化武	2023. 09. 13	
		钢管规格	合格			
		箍筋间距	合格			
		主筋直径	合格			
		钢管镀锌层厚度	合格			
		钢管镀锌长度	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。