

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：006

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
30	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 09. 18	
		混凝土坍落度	符合要求			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
31	站用变	外观检查	符合要求	王孝金	2023. 09. 18	
		规格型号	符合要求			
		质量证明文件	符合要求			
32	地锚桩施工	孔深	不合格	白化武	2023. 09. 18	
		钢筋笼长度	合格			
		前后立柱桩间距	合格			
		左右立柱桩间距	合格			
		桩组距总长	合格			
		桩头外露钢管高度	不合格			
		桩帽规格	不合格			
		桩头钢管内预留混凝土深度	不合格			
33	地锚桩钢筋笼	地锚桩长度	符合要求	白化武	2023. 09. 21	
		钢管规格	符合要求			
		箍筋间距	符合要求			
		主筋直径	符合要求			
		钢管镀锌层厚度	符合要求			
		钢管镀锌长度	符合要求			
34	地锚桩钢筋笼	地锚桩长度	符合要求	白化武	2023. 09. 21	
		钢管规格	符合要求			
		箍筋间距	符合要求			
		主筋直径	符合要求			
		钢管镀锌层厚度	符合要求			
		钢管镀锌长度	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。