

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：009

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
46	组件支架	立柱规格及尺寸	符合要求	白化武	2023. 10. 11	
		斜梁规格及尺寸	符合要求			
		斜撑规格及尺寸	符合要求			
		檩条规格及尺寸	符合要求			
		拉杆、螺丝、檩托等附件	符合要求			
		抱箍	符合要求			
		镀锌层厚度	符合要求			
47	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023. 10. 11	
		表面破损情况	无破损、污染			
		合格证明文件	符合要求			
48	主变压器	外观检查	符合要求	王孝金	2023. 10. 11	
		规格型号	符合要求			
		质量证明文件	符合要求			
49	地锚桩施工	孔深	不合格	白化武	2023. 10. 12	
		钢筋笼长度	合格			
		前后立柱桩间距	合格			
		左右立柱桩间距	合格			
		桩组距总长	合格			
		桩头外露钢管高度	不合格			
		桩帽规格	不合格			
		桩头钢管内预留混凝土深度	不合格			
50	低压电缆线	电缆规格、尺寸	符合要求	白化武	2023. 10. 13	
		合格证及出厂合格证明文明	符合要求			
		电缆外观检查	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。