

平行检验统计表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 013

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
66	地锚桩施工	孔深	不合格	白化武	2023. 10. 22	
		钢筋笼长度	合格			
		前后立柱桩间距	不合格			
		左右立柱桩间距	合格			
		桩组距总长	合格			
		桩头外露钢管高度	合格			
		桩帽规格	合格			
		桩头钢管内预留混凝土深度	不合格			
67	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 23	
		混凝土坍落度	200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
68	35KV 设备舱	外观检查	符合要求	王孝金	2023. 10. 23	
		规格型号	符合要求			
		质量证明文件	符合要求			
69	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 24	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
70	组件支架	立柱规格及尺寸	合格	白化武	2023. 10. 25	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	合格			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	合格			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	合格			
		镀锌层厚度	合格			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。