

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：014

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
71	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 25	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
72	组件支架	立柱规格及尺寸	合格	白化武	2023. 10. 26	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	合格			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	合格			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	合格			
73	商品混凝土	混凝土配合比合格证明文件	符合要求	朱号兵	2023. 10. 26	
		混凝土坍落度	190mm、200mm			
		混凝土外观检查	符合要求			
		混凝土试块见证取样	符合要求			
74	组件支架	立柱规格及尺寸	合格	白化武	2023. 10. 27	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	合格			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	合格			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	合格			
		镀锌层厚度	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。