

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：017

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
88	垂直接地极水平接地材料	材料型号及尺寸	9.8mm、9.9mm、10mm	黄永革	2023.11.10	
		合格证及出厂合格证明文件	符合要求			
		外观检查	符合要求			
		镀锌层厚度	\			
89	支架安装	外观	不合格	白化武	2023.11.12	
		零部件数量	不合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	合格			
		安装角度	不合格			
		边缘高差	合格			
		安装平整度	合格			
90	地锚桩钢筋笼	地锚桩长度	合格	黄永革	2023.11.04	
		钢管规格	合格			
		箍筋间距	合格			
		主筋直径	合格			
		钢管镀锌层厚度	合格			
		钢管镀锌长度	合格			
91	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023.11.17	
		表面破损情况	表面完好			
		合格证明文件	齐全有效			
92	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023.11.18	
		表面破损情况	表面完好			
		合格证明文件	齐全有效			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。