

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：018

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
93	地锚桩施工	孔深	不合格	白化武	2023. 11. 18	
		钢筋笼长度	合格			
		前后立柱桩间距	合格			
		左右立柱桩间距	合格			
		桩组距总长	合格			
		桩头外露钢管高度	不合格			
		桩帽规格	不合格			
		桩头钢管内预留混凝土深度	不合格			
94	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2023. 11. 19	
		表面破损情况	表面完好			
		合格证明文件	齐全有效			
95	钢筋	钢筋规格、尺寸	符合要求	白化武	2023. 11. 21	
		钢筋合格证及出厂合格证明文件	符合要求			
		钢筋材料见证取样	符合要求			
		钢筋外观检查	无裂纹、外观光滑			
96	地锚桩钢筋笼	地锚桩长度	合格	白化武	2023. 11. 23	
		钢管规格	合格			
		箍筋间距	合格			
		主筋直径	合格			
		钢管镀锌层厚度	合格			
		钢管镀锌长度	合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。