

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：020

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
102	组件支架	立柱规格及尺寸	合格	白化武	2023. 12. 04	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	合格			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	合格			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	合格			
		镀锌层厚度	合格			
103	组件支架	立柱规格及尺寸	合格	白化武	2023. 12. 05	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	合格			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	合格			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	合格			
		镀锌层厚度	合格			
104	地锚桩施工	孔深	不合格	白化武	2023. 12. 07	
		钢筋笼长度	合格			
		前后立柱桩间距	合格			
		左右立柱桩间距	合格			
		桩组距总长	合格			
		桩头外露钢管高度	不合格			
		桩帽规格	不合格			
		桩头钢管内预留混凝土深度	不合格			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。