

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：022

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
109	组件支架	立柱规格及尺寸	合格	白化武	2023. 12. 09	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	合格			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	合格			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	合格			
		镀锌层厚度	合格			
110	组件安装	组件合格证明文件	合格	王登元	2023. 12. 15	
		组件规格尺寸	合格			
		组件角度及平整度偏差	合格			
		组件连接螺母紧固度	合格			
		组件安装整体美观度	合格			
111	组件安装	组件合格证明文件	合格	王登元	2023. 12. 20	
		组件规格尺寸	合格			
		组件角度及平整度偏差	合格			
		组件连接螺母紧固度	合格			
		组件安装整体美观度	合格			
112	支架安装	外观	不合格	白化武	2023. 12. 27	
		零部件数量	合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	合格			
		安装角度	不合格			
		边缘高差	合格			
		安装平整度	符合要求			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。