

平行检验统计表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：025

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
122	组件支架	立柱规格及尺寸	\	白化武	2024.01.03	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	\			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	\			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	\			
		镀锌层厚度	\			
123	组件	规格及尺寸	符合要求	白化武	2024.01.04	
		表面破损情况	表面完好、无污染			
		合格证明文件	齐全有效			
124	组件安装	外观	合格	白化武	2024.01.04	
		零部件数量	合格			
		安装位置	不合格			
		安装的形式	合格			
		安装标高	合格			
		螺栓、压块紧固	不合格			
		安装角度	不合格			
		边缘高差	合格			
		安装平整度	不合格			
125	组件支架	立柱规格及尺寸	\	白化武	2024.01.07	
		斜梁规格及尺寸	合格			
		斜撑规格及尺寸	\			
		檩条规格及尺寸	合格			
		连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	\			
		压块、檩托、抱箍、拉杆	\			
		镀锌层厚度	\			

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。